ACABAMENTOS

PISO

1. PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, CLASSE PEI-V, TIPO A, 60X60 , COR BEGE;

PAREDES

1. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COR GELO;
2. REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO A, 20x20 (ATÉ H = 2,00 M);

TETOS

1. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE.

Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

Simbologia Instalações (NBR 5444)

Sistema de Emergência Classe < 0,5s

- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e bateria interna com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898.

OBS.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

Sistema Comum

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Iluminação geral com lâmpada incandescente
- Iluminação geral com arandela incandescente 1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado) – 220V)
- Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (0,30 m do piso acabado)
- Tomada ce energia alta (1,65 m do piso acabado)
- Tomada ce energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado) – 220)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado)
- Rack cabeamento estruturado

Ponto de Comunicação

- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (1,50 m do piso acabado)
- Ponto de som ambiente (teto)
- Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Instalações de Climatização

- EXA Exaustor
- ARC Ar Condicionado Central
- ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split
- Linha Frigorígena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Dreno para saída de líquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e e demais legislações e normativas vigentes.

OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

Instalações Hidro Sanitárias

- HF Água fria
- HQ Água quente

OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.
OBS.: As instalações de água da Área Suja da Lavanderia deverão ser todas aparentes.

Instalações Fluido-Mecânicas

- Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
- Ponto de vácuo embutido no piso
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de vácuo embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de ar comprimido portátil
- Ponto de oxigênio portátil
- Ponto de GLP
- Painel de alarme gases medicinais
- Ponto de saída de vapor

OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde.

Especificação de Esquadrias

Código	Nomenclatura	Largura (m)	Altura (m)	Área	Peitoril (m)	Tipo
P1	01 Porta Madeira	0,80	2,10	1,68 m²	–	Abrir 1 fl.
P2	02 Porta Madeira	0,90	2,10	1,89 m²	–	Abrir 1 fl.
P3	03 Porta Madeira	0,90	2,10	1,89 m²	–	Correr 1 fl.
P4	04 Porta Madeira	1,00	2,10	2,10 m²	–	Abrir 1 fl.
P5	05 Porta Madeira	1,20	2,10	2,52 m²	–	Correr 1 fls.
P6	06 Porta Madeira	0,70	2,10	1,47 m²	–	Abrir 1 fl.
P7	01 Porta sanitário veneziana	0,60	1,60	0,96 m²	–	Abrir 1 fl.
P8	01 Porta Alumínio	1,10	2,10	2,31 m²	–	Abrir 2 fls.
P9	02 Porta Alumínio	1,10	1,80	1,98 m²	–	Abrir 1 fl.
P10	03 Porta Alumínio	1,20 (0,60/0,60)	1,50	1,80 m²	–	Abrir 2 fls.
P11	04 Porta Alumínio	1,05	1,80	1,89 m²	–	Abrir 2 fls.
P12	05 Porta Alumínio	0,80	1,50	1,20 m²	–	Abrir 1 fl.
CJ1	01 Conjunto de Alumínio c/ porta de Correr	2,00	2,60	5,20 m²	–	Correr 2 fls.
CJ2	02 Conjunto de Alumínio c/ porta de correr	3,60	2,60	9,36 m²	–	Correr 2 fls.
J1	01 Janela Alumínio	1,20	0,80	0,96 m²	1,80	Projetante
J2	02 Janela Alumínio	2,00	0,80	1,60 m²	1,80	Projetante
J3	03 Janela Alumínio	1,00	1,00	1,00 m²	1,10	Projetante
J4	04 Janela Alumínio	0,40	2,00	0,80 m²	0,60	Projetante
J5	05 Janela Alumínio	1,00	0,40	0,40 m²	1,80	Projetante
V1	01 Veneziana de Ventilação	1,00	0,40	0,40 m²	2,40	Fixo
G1	01 Guichê Alumínio	0,60	1,10	0,66 m²	1,10	Guilhotina
CA	01 Conjunto Aço c/ portão de abrir	1,10	2,00	2,20 m²	–	Abrir 1 fl.

OBSERVAÇÃO: Todas as janelenas deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

Obs.:

Medidas em centímetros.
O valor do cota prevalece no de escala.
Conferir medidas no local.

Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificauba@saude.gov.br

Assunto
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA BAIXA E INSTALAÇÕES

Código: 410 BA UBS 1-1
Prancha: 02-04

Obra
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PORTE I

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Situação sem escala

Declara que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da Prefeitura.

Áreas

Quadro de Áreas (m2)

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	293,62 m2
AREA COBERTA ATIVIDADES	14,44 m2
MARQUISES	15,28 m2
COMPARTIMENTO AR COMP. E LIXO	5,77 m2
TOTAL A CONSTRUIR	329,12 m2
CAIXA D'AGUA	21,88 m3

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Autor do projeto
CAMILA SALVADOR
CAU A66999-7

Escala INDICADA **Data** MAIO 2014 **Desenho** CAMILA **RRT:**

Aprovação