| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG QUADRO: | QD-AC1 | BARRAMENTO DE COBRE | | | | TIPO | SOBREPOR | |
| Nº FASES: | 3 | LARGURA | ESPESSURA | PESO (KG) | CORRENTE (A) | IP | 55 | |
| TENSÃO: | 220 | 1/2" | X 3/16" | 0,538 | 140 | CHAPA | 15 USG | 1,71 mm |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIST. QUADRO | VER D.U. | CARGA INSTALADA: | 28,826 kW | CARGA INSTALADA: | 30,343 kVA | ALIMENTADOR | VER DIAGRAMA UNIFILAR |
| POT. RES. (%): | 20 | CARGA RESERVA: | 5,765 kW | CARGA RESERVA: | 6,069 kVA | INFRA ALIM.: | VER DIAGRAMA UNIFILAR |
| F. DEMANDA: | 0,86 | CARGA DEMANDADA: | 29,613 kW | CARGA DEMANDADA: | 31,172 kVA | PROT. QUADRO | DISJUNTOR 100 A |
| F. POTÊNCIA | 0,95 | CORRENTE DEMANDADA: | 81,90 A | | | REGULAGEM (A) | 98,28 |

| DISJ. Nº | CIRC. Nº | FINALIDADE | CARGA | | | | FP | FD | TIPO CABO | TENSÃO (V) | PROTEÇÃO | | | SISTEMA/CONDUTOR(mm2) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | R | S | T | CARGA INSTALADA | | | | | PÓLOS | TIPO | (A) | FASE | | | | NEUTRO | | | | TERRA | | |
| 1 | AC-01 | Sala 15 | 1406 | 1406 | | 2812 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 2 | AC-02 | Sala 16 | | 1406 | 1406 | 2812 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 3 | AC-03 | Sala 21 | 2109,5 | | 2109,5 | 4219 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 25 | 2 | xF# | 6,0 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 6,0 |
| 4 | AC-04 | Sala 22 | 703 | 703 | | 1406 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 5 | AC-05 | Sala 23 | | 703 | 703 | 1406 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 6 | AC-06 | Sala 24 | 1406 | | 1406 | 2812 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 7 | AC-07 | Sala 25 | 1055 | 1055 | | 2110 | 0,95 | 0,70 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 8 | AC-08 | Consultório Odonto 27 | | 703 | 703 | 1406 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 9 | AC-09 | Sala dos Prof°31 | 703 | | 703 | 1406 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 10 | AC-10 | ADM 33 | 703 | 703 | | 1406 | 0,95 | 1,00 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 11 | AC-11 | ADM 34 | | 703 | 703 | 1406 | 0,95 | 0,50 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 12 | AC-12 | ADM 35 | 703 | | 703 | 1406 | 0,95 | 0,50 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 16 | 2 | xF# | 2,5 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 2,5 |
| 13 | AC-13 | Sala Reunião 32 | 2109,5 | 2109,5 | | 4219 | 0,95 | 0,50 | UNIPOLAR | 220 | 2 | DISJ. | 25 | 2 | xF# | 6,0 | + | - | - | - | + | 1 | T# | 6,0 |
| 14 | RES | RESERVA | | | | 0 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RES | RESERVA | | | | 0 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RES | RESERVA | | | | 0 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10.898 | 9.492 | 8.437 | 28.826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |