TAG QUADRO:	QD-AC2			BARRAMENTO DE COBRE			TIPO	SOBREPOR	
Nº FASES:	3		LARGURA	ESPESSURA	PESO (KG)	CORRENTE (A)	IP	55	
TENSÃO:	220		1"	X 3/16"	1,08	281	CHAPA	15 USG	1,71 mm
DIST. QUADRO	VER D.U.	CARGA INSTALADA:	59,066 kW	CARGA INSTALADA:	62,175 kVA		ALIMENTADOR	VER DIAGRAMA UNIFILAR	
POT. RES. (%):	20	CARGA RESERVA:	11,813 kW	CARGA RESERVA:	12,435 kVA		INFRA ALIM.:	VER DIAGRAMA UNIFILAR	
F. DEMANDA:	1,00	CARGA DEMANDADA:	70,879 kW	CARGA DEMANDADA:	74,610 kVA		PROT. QUADRO	DISJUNTOR 200 A	
F. POTÊNCIA	0,95	CORRENTE DEMANDADA:	196,03 A				REGULAGEM (A)	235,24	

DISJ. Nº	CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA				FP	FD	TIPO CABO	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO			SISTEMA/CONDUTOR(mm2)																							
			R	S	T	CARGA INSTALADA					PÓLOS	TIPO	(A)	FASE								NEUTRO								TERRA								
1	AC-14	Sala 1	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
2	AC-15	Sala 2		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
3	AC-16	Sala 3	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
4	AC-17	Sala 4	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
5	AC-18	Sala 5		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
6	AC-19	Sala 6	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
7	AC-20	Sala 7	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
8	AC-21	Sala 8		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
9	AC-22	Sala 9	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
10	AC-23	Sala 10	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
11	AC-24	Sala 11		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
12	AC-25	Sala 12	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
13	AC-26	Sala 13	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
14	AC-27	Sala 14		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
16	RES	RESERVA				0			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RES	RESERVA				0			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			18.986	**21.095**	**18.986**	**59.066**																														