TAG QUADRO:	**QD-AC1**	BARRAMENTO DE COBRE				**TIPO**	SOBREPOR		
Nº FASES:	3	LARGURA	ESPESSURA	PESO (KG)	CORRENTE (A)	**IP**	55		
TENSÃO:	220	1" X	3/16"	1,08	281	**CHAPA**	15 USG	1,71 mm	

DIST. QUADRO	VER D.U.	**CARGA INSTALADA:**	59,063 kW	**CARGA INSTALADA:**	62,172 kVA	**ALIMENTADOR**	VER DIAGRAMA UNIFILAR	
POT. RES. (%):	20	**CARGA RESERVA:**	11,813 kW	**CARGA RESERVA:**	12,434 kVA	**INFRA ALIM.:**	VER DIAGRAMA UNIFILAR	
F. DEMANDA:	0,97	**CARGA DEMANDADA:**	69,019 kW	**CARGA DEMANDADA:**	72,652 kVA	**PROT. QUADRO**	DISJUNTOR	200 A
F. POTÊNCIA	0,95	**CORRENTE DEMANDADA:**	190,89 A			**REGULAGEM (A)**	229,07	

DISJ. Nº	CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA				FP	FD	TIPO CABO	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO			SISTEMA/CONDUTOR(mm2)																							
			R	S	T	CARGA INSTALADA					PÓLOS	TIPO	(A)	FASE							NEUTRO							TERRA										
1	AC-01	Sala 1	1406	1406		2812	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
2	AC-02	Sala 2		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
3	AC-03	Sala 3	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
4	AC-04	Sala 4	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
5	AC-05	Sala 5		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
6	AC-06	Sala 6	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
7	AC-07	Sala 7	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
8	AC-08	Sala 8		2109,5	2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
9	AC-09	Sala 9	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
10	AC-10	Sala 10	2109,5	2109,5		4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
11	AC-11	Sala de Recursos		703	703	1406	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
12	AC-12	Sala 11	2109,5		2109,5	4219	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
13	AC-13	Sala dos Professores	2109,5	2109,5		4219	0,95	0,80	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	25	2	xF#	6,0	+	-	-	-	+	1	T#	6,0												
14	AC-14	Coordenação		703	703	1406	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
16	AC-16	Diretoria A	703		703	1406	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
17	AC-17	Diretoria B	703	703		1406	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
18	AC-18	Secretaria A		703	703	1406	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
19	AC-19	Secretaria B	703		703	1406	0,95	1,00	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
20	AC-20	Dormitório	703	703		1406	0,95	0,50	UNIPOLAR	220	2	DISJ.	16	2	xF#	2,5	+	-	-	-	+	1	T#	2,5												
21	RES	RESERVA				0			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-												
22	RES	RESERVA				0			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-												
			21.094	**19.688**	**18.282**	**52.033**																														